Реестр средств противопожарной защиты и пожаротушения, на которые НИИ ПБиЧС МЧС РБ выданы технические свидетельства

№	Регистрационный номер ТС	Наименование материала и изделия	Изготовитель	Держатель ТС	Начало действия ТС	Окончание действия ТС	№ блока	Прим.
1	ТС 10.033.14	клапаны дымовые КПВ-1 (EI 60) (ТУ BY 101272822.015-2008) с защелкой с электродвигателем SL2 (Тайвань) прямоугольного сечения эквивалентный диаметр которых, находится в диапазоне значений от 100 мм до 976 мм. Соотношение сторон прямоугольных сечений согласно ГОСТ 24751-81 «Оборудование воздухотехническое. Номинальные размеры поперечных сечений присоединений» не должно превышать 6,3.	ОДО «Авангардспецмонтаж» Республика Беларусь, 223062, пос. Привольный, ул. Мира, 21	ОДО «Авангардспецмонтаж» Республика Беларусь, 223062, пос. Привольный, ул. Мира, 21	14.12.2015	30.07.2019	19	Внесены изм.
2	ТС 10.060.16	Сигнализаторы крыльчатые потока жидкости VSR-EU с диаметром условного прохода 50 мм, 65 мм, 80 мм, 100 мм, 125 мм, 150 мм.	Potter Electric Signal Company, LLC, 5757 Phantom Dr., Suite 125, St.Louis, Missouri 63042 (США)	ООО «ОстСтарСервис», Республика Беларусь, г. Минск, ул. Пинская, 35, оф. 308, 309	04.02.2016	04.02.2017	19	
3	ТС 10.061.16	Узлы управления спринклерные водозаполненные согласно ТУ BY 190589576.002-2011: УУ-С100/1,2В-ВФ.04 «Праймари» УУ-С100/1,2В-ВШ.04 «Праймари»; УУ-С150/1,2В-ВФ.04 «Праймари», УУ-С150/1,2В-ВШ.04 «Праймари»; УУ-С200/1,2В-ВФ.04 «Праймари» УУ-С200/1,2В-ВШ.04 «Праймари»; Узлы управления дренчерные согласно ТУ BY 190589576.002-2011:	ИП Жилина А.Р. на площадях ОАО «Барановичский завод станкопринадлежностей», Республика Беларусь, Брестская область, г. Барановичи, ул. Пролетарская, 40 (договор от 07.10.2014 № 2-01).	ИП Жилина А.Р. Республика Беларусь, г. Минск, ул. Гуртьева, д. 6, кв.6	19.02.2016	19.02.2021	19	

		УУ-Д100/1,2(ГЭ)Вз-ВФ.04 «Праймари», УУ-Д100/1,2(ГЭ)Вз-ВШ.04 «Праймари»; УУ-Д150/1,2(ГЭ)Вз-ВФ.04 «Праймари», УУ-Д150/1,2(ГЭ)Вз-ВШ.04 «Праймари»; УУ-Д200/1,2(ГЭ)Вз-ВФ.04 «Праймари», УУ-Д200/1,2(ГЭ)Вз-ВШ.04 «Праймари»						
4	ТС 10.0006.14	Узлы управления водозаполненные УУ-С100/1,2 (Г) В-ВФ.04 (FAVB100) и УУ-С150/1,2 (Г) В-ВФ.04 (FAVB150)	PARADISE INDUSTRY CO., LTD, Республика Корея	ООО "Ровалентспецсервис" Республика Беларусь, 220036, г. Минск, ул. Володько 22, к. 203	05.03.2016	05.03.2017	19	Продление срока
5	ТС 10.062.16	Сигнализаторы крыльчатые потока жидкости VSR-EU 80 мм, 100 мм.	Potter Electric Signal Company, LLC, 5757 Phantom Dr., Suite 125, St.Louis, Missouri 63042 (США)	ООО «ОстСтарСервис», Республика Беларусь, г. Минск, ул. Пинская, 35, оф. 308, 309	11.04.2016	11.04.2017	19	
6	ТС 10.047.15	Клапаны противопожарные: – UVS 90M прямоугольного сечения с размерами от 100мм×100мм до 800мм×800мм (клапаны с эквивалентным диаметром от 109,3мм до 874,5мм) с электроприводами: BelimoBLF 24, BelimoBLF 230, BelimoBF 24, BelimoBF 230 производства «BelimoGroup» (Швейцария); – UVS 60SI прямоугольного сечения эквивалентный с размерами от 100мм×100мм до 1250мм×1250мм (клапаны с эквивалентным диаметром от 109,3мм до 1366.46мм) с электромагнитным приводом «ПЭМ 119-24(230)» производства ОАО «Серпуховский электромеханический завод» (Россия). – UVA 90M, UVA 90SI диаметром от 100мм до 1000мм с электроприводами: Belimo BLF	ООО «Амалва-Ока» Российская Федерация, 390017, г. Рязань, Ряжское шоссе, 20	ООО «Амалва-Ока» Российская Федерация, 390017, г. Рязань, Ряжское шоссе, 20	12.04.2016	09.03.2020	19	Внесены изм.

		24, BelimoBLF 230, BelimoBF 24, BelimoBF 230 производства «Belimo Group» (Швейцария); с электромагнитным приводом «ПЭМ 119-24(230)» производства ОАО «Серпуховский электромеханический завод» (Россия). Клапаны дымовые – DVS 120 M, DVSW 120 M прямоугольного сечения с размерами от 100×100мм до 1000×800мм (клапаны с эквивалентным диаметром от 109,32мм до 976,24мм) с электроприводами: Belimo BLF 24, Belimo BLF 230, Belimo BLE 24, Belimo BLE 230, Belimo BF 24 Belimo BF 230, Belimo BE 24, Belimo BE 230 производства «Belimo Group» (Швейцария); – DVSW 120 M (EI 120) прямоугольного сечения с размерами от 100×100мм до 1000×800мм (клапаны с эквивалентным диаметром от 109,32мм до 976,24мм) с электроприводами: Belimo BLF 24, Belimo BLF 230, Belimo BLE 24, Belimo BLE 230, Belimo BF 24 Belimo BF 230, Belimo BE 24, Belimo BE 230 производства «Belimo Group» (Швейцария) и с заслонкой, выполненной из двух слоев оцинкованной стали толщиной 1 мм, между которыми установлены два слоя огнезащитных плит «Promaxon» тип А на основе минерального вяжущего общей толщиной 24 мм (два слоя по 12 мм), производства «PROMAT International NV» (Бельгия); – DVS 120 SI, DVSW 120 SI прямоугольного сечения с размерами клапанов от 100×100мм до 1000×800мм (клапаны с эквивалентным диаметром от 109,32мм до 976,24мм) с электромагнитыми приводами «ПЭМ 119-24(230)» производства ОАО «Серпуховский электромеханический завод» (Россия)						
7	ТС 10.063.16	Сигнализаторы давления универсальные -«СДУ-М»	ЗАО «ПО «Спецавтоматика», Россия, г. Бийск, ул. Лесная, 10	ОДО «Белэнергосвязьинвест», г. Минск, ул. Одоевского, 117, пом. 10	14.04.2016	14.04.2017	19	

8	ТС 10.036.14	**клапаны противопожарные универсальные:** – КПУ-1 (EI90), ТУ BY 810000679.005-2009 (КД - ВГ 055.00.00.000), прямоугольного сечения, Dэкв от 163,97мм до 819,87мм, с электромагнитными приводами ЭКД-17(220) производства ЛПП «Восток» (Республика Украина) и ЭМД-220 (24) производства ОАО «Радиотехника» (Республика Беларусь); – КПУ-1-П (EI90), ТУ BY 810000679.007-2009 (КД - ВГ 066.00.00.000), прямоугольного сечения, Dэкв от 163,97мм до 819,87мм, с плавкой вставкой (температура разрыва от 70°С до 72°С),; – КПУ-1Н (EI90), ТУ BY 810000679.014-2011 с изм. № 1 (КД - ВГ 124.00.00.000), прямоугольного сечения Dэкв от 109,32мм до 1366,46мм, с электроприводами BelimoBF 24, BelimoBF 230, BelimoBLF 24, BelimoBLF 230, BelimoBLE 24, BelimoBLE 230 производства «BelimoGroup» (Швейцария), с электромагнитными приводами ЭКД-17 (220) производства ЛПП «Восток» (Республика Украина) и ЭМД-220 (24) производства ОАО «Радиотехника» (Республика Беларусь), с плавкой вставкой (температура разрыва от 70°С до 72°С); – КПУ-2 (EI 90), ТУ BY 810000679.001-2008 с изм. № 1 (КД - ВГ 016.00.00.000), прямоугольного сечения Dэкв от 163,97мм до 819,87мм и круглого сечения диаметром от 160мм до 710мм, с электроприводами BelimoBF 24, BelimoBF 230, BelimoBLF 24, BelimoBLF 230, BelimoBLE 24,	ИЧПУП «Веза-Г», Республика Беларусь, 246027, г. Гомель, ул. Объездная, д.9	ИЧПУП «Веза-Г», Республика Беларусь, 246027, г. Гомель, ул. Объездная, д.9	18.04.2016	12.09.2019	19	Внесены изм.

		BelimoBLE 230, производства «BelimoGroup» (Швейцария); **клапаны дымовые:** – КПД-4-А, ТУ BY 810000679.003-2009 (КД - ВГ 052.00.00.000), прямоугольного сечения Dэкв от 327,95мм до 819,87мм, с электромагнитным приводом 0152.3747 ТУ 37.466.105-2001 производства РФ и ЭМД-220 (24) производства ОАО «Радиотехника» (Республика Беларусь). Соотношение сторон прямоугольных сечений клапанов согласно ГОСТ 24751-81 «Оборудование воздухотехническое. Номинальные размеры поперечных сечений присоединений» не должно превышать 6,3.						
9	ТС 10.016.14	Клапаны противопожарные КЛОП-2(180) и КЛОП-2В(180) (ТУ 4854-012-45384742-11) с пределом огнестойкости EI 180, с электрическим приводом Belimo BLF 24 (230), Belimo BF 24(230) производства «Belimo Group» (Швейцария), прямоугольного сечения, dэкв. находится в диапазоне значений от 164 мм до 1093 мм. Соотношение сторон прямоугольных сечений согласно ГОСТ 24751-81 «Оборудование воздухотехническое. Номинальные размеры поперечных сечений присоединений» не должно превышать 6,3.	ЗАО «ВИНГС-М», Российская Федерация, 141212, пос. Лесные поляны, Пушкинский р-н, Московская область.	ЗАО «ВИНГС-М» 109444, РФ, г. Москва, ул. Сормовская, д. 8, корп. 2.	04.05.2016	14.05.2019	19	Внесены изм.
10	ТС 10.017.14	**Клапаны противопожарные КЛОП-2(90),** (ТУ 4854-012-45384742-2011) с пределом огнестойкости EI 90, с	ЗАО «ВИНГС-М», Российская Федерация, 141212, пос. Лесные поляны,	ЗАО «ВИНГС-М» 109444, РФ, г. Москва, ул. Сормовская, д. 8, корп. 2.	04.05.2016	14.05.2019	19	Внесены изм.

		электромагнитным приводом ЭМ-25П (Пл) (12В, 24В, 220В) производства ООО НПП «Спецэлектромагнит» (г. Комсомольск, Россия) и электрическим приводом Belimo BLF 24 (230), Belimo BF 24 (230) производства «Belimo Group» (Швейцария), прямоугольного сечения эквивалентный диаметр находится в диапазоне значений от 109 мм до 1093 мм. **КЛОП-2В(90)** (ТУ 4854-012-45384742-2011) с пределом огнестойкости EI 90, с электрическим приводом Belimo BLF 24 (230), Belimo BF 24 (230) производства «Belimo Group» (Швейцария), прямоугольного сечения эквивалентный диаметр находится в диапазоне значений от 109 мм до 1093 мм. Соотношение сторон прямоугольных сечений согласно ГОСТ 24751-81 «Оборудование воздухотехническое. Номинальные размеры поперечных сечений присоединений» не должно превышать 6,3.	Пушкинский р-н, Московская область.					
11	ТС 10.049.15	- клапаны противопожарные КЛОП-2(90) (ТУ 4854-012-45384742-2011) с пределом огнестойкости EI 90, диаметром от 100 мм до 1000 мм с электромагнитным приводом ЭМ-25П (Пл) (12В, 24В, 220В) производства ООО НПП «Спецэлектромагнит» (г. Комсомольск, Россия) и	ЗАО «ВИНГС-М», Российская Федерация, 141212, пос. Лесные поляны, Пушкинский р-н, Московская область.	ЗАО «ВИНГС-М» 109444, РФ, г. Москва, ул. Сормовская, д. 8, корп. 2.	04.05.2016	08.04.2020	19	Внесены изм.

		электрическим приводом Belimo BLF 24 (230), Belimo BF 24 (230) производства «Belimo Group» (Швейцария); BE, BLE (24, 230) производства «Belimo Group» (Швейцария); - клапаны противопожарные КЛОП-2В(90) (ТУ 4854-012-45384742-2011) с пределом огнестойкости EI 90, диаметром от 100 мм до 1000 мм с электрическим приводом Belimo BLF 24 (230), Belimo BF 24 (230) производства «Belimo Group» (Швейцария); Belimo BE, BLE (24, 230) производства «Belimo Group» (Швейцария)						
12	ТС 10.041.14	Клапаны дымовые: Гермик-ДУ (ТУ BY 810000679.043-2014) прямоугольного сечения, эквивалентный диаметр которых находиться в диапазоне от 244 мм до 1366 мм., с электроприводом Belimo BLE 24(230) производства «Belimo Group» (Швейцария) и с электромагнитом ЭМВ-220(24), производства ИП «ВЕЗА-Г» (РБ), Соотношение сторон прямоугольных сечений согласно ГОСТ 24751-81 «Оборудование воздухотехническое. Номинальные размеры поперечных сечений присоединений» не должно превышать 6,3.	ИЧПУП «Веза-Г», Республика Беларусь, 246027, г. Гомель, ул. Объездная, д.9	ИЧПУП «Веза-Г», Республика Беларусь, 246027, г. Гомель, ул. Объездная, д.9.	16.05.2016	12.12.2019	19	Внесены изм.
13	ТС 10.064.16	люк дымоудаления одностворчатый горизонтальный из алюминиевого профиля системы ALT F50, производства СООО «АлюминТехно»	ЧП «Производственная компания СТФ» 223216, Червенский р-н, г.п. Смиловичи, ул. Садовая, 1а-2	ЧП «Производственная компания СТФ» 223216, Червенский р-н, г.п. Смиловичи, ул. Садовая, 1а-2	02.06.2016	02.06.2021	19	

		(Республика Беларусь) габаритными размерами 1776×1533 мм. с двумя штоковыми электроприводами автоматического открывания PLS30 1000 S12, производства «Aumuller» (Германия)	(Республика Беларусь)	(Республика Беларусь)				
14	ТС 10.061.16	Узлы управления: спринклерные водозаполненные УУ-С100(150, 200)/1,2В-ВФ(ВШ).04 «Праймари», спринклерные воздушные УУ-С100(150, 200)/1,2Вз-ВФ(ВШ).04 «Праймари», дренчерные с пневматическим приводом УУ-Д100(150, 200)/1,2(П)Вз-ВФ(ВШ).04 «Праймари», дренчерные с гидроэлектрическим приводом УУ-Д100(150, 200)/1,2(ГЭ)Вз-ВФ(ВШ).04 «Праймари»	ИП Жилина А.Р. на площадях ОАО «Барановичский завод станкопринадлежностей», Республика Беларусь, Брестская область, г. Барановичи, ул. Пролетарская, 40 (договор от 07.10.2014 № 2-01).	ИП Жилина А.Р. Республика Беларусь, г. Минск, ул. Гуртьева, д. 6, кв.6	01.07.2016	19.02.2021	19	Внесены изм. 01.07.16
15	ТС 10.065.16	Сигнализаторы крыльчатые потока жидкости VSR-EU, D=100 мм.	Potter Electric Signal Company, LLC, 5757 Phantom Dr., Suite 125, St.Louis, Missouri 63042 (США)	ООО «ОстСтарСервис», Республика Беларусь, г. Минск, ул. Пинская, 35, оф. 308, 309	11.07.2016	11.07.2017	19	
16	ТС 10.066.16	Люки дымоудаления марки mcr PROLIGHT моделей C, E, NG, NG-A, DVP, DVPS а также одностворчатые и двустворчатые люки встраиваемые в зенитные фонари с электрической и пневматической системой управления с нагрузкой на систему открывания от 1300 Н/м^2 до 3200 Н/м^2, выпускаемые по ТУ 4863-201-66425830-2010	ООО «Меркор-ПРУФ» (Россия), 143432 Московская область, Красногорский район, рабочий поселок Нахабино, ул. Чкалова, 7, пом. XCVII	ООО «Меркор-ПРУФ» (Россия), 300026, г. Тула, пр-т Ленина, 161/3	02.08.2016	02.08.2021	19	

17	ТС 10.064.16	Люк дымоудаления одностворчатый горизонтальный из алюминиевого профиля системы ALT F50, производства СООО «АлюминТехно» (Республика Беларусь) габаритными размерами 1776×1533 мм. с двумя штоковыми электроприводами автоматического открывания PLS30 1000 S12, производства «Aumuller» (Германия	ЧП «Производственная компания СТФ» 223216, Червенский р-н, г.п. Смиловичи, ул. Садовая, 1а-2 (Республика Беларусь)	ЧП «Производственная компания СТФ» 223216, Червенский р-н, г.п. Смиловичи, ул. Садовая, 1а-2 (Республика Беларусь)	03.08.2016	02.06.2021	19	Внесены изм.
18	ТС 10.067.16	Устройства канатно-спускные пожарные с автоматическим поддержанием заданной скорости спуска «Самоспас»	ООО «САМОСПАС», 125481, г. Москва, ул. Свободы, 87, кв. 49, Российская Федерация. Тел. (495) 661-40-24, факс (495) 661-40-24	ООО «Стандарт безопасности», Адрес: 222120, г. Борисов, ул. Чапаева, 32, к. 3.1. Тел./факс 8 (017) 217-72-79	12.08.2016	12.08.2017	19	
19	ТС 10.033.14	клапаны дымовые КПВ-1 (EI 60) (ТУ BY 101272822.015-2008) с защелкой с электродвигателем SL2 (Тайвань) прямоугольного сечения эквивалентный диаметр которых, находится в диапазоне значений от 100 мм до 976 мм. Соотношение сторон прямоугольных сечений согласно ГОСТ 24751-81 «Оборудование воздухотехническое. Номинальные размеры поперечных сечений присоединений» не должно превышать 6,3.	ООО «Авангардспецмонтажплюс» г. Минск, ул. Ольшевского, д. 16А.; Минская обл. Минский р-н, район пос. Привольный, ул. Мира, 20, помещение 30	ООО «Авангардспецмонтажплюс» Минская обл. Минский р-н, район пос. Привольный, ул. Мира, 20, помещение 30	14.09.2016	30.07.2019	19	Внесены изменения 14.09.2016
20	ТС 10.025.14	Сигнализаторы потока жидкости универсальные СПЖ-У1 и СПЖ-У2	ООО «Авангардспецмонтажплюс» г. Минск, ул. Ольшевского, д. 16А.	ООО «Авангардспецмонтажплюс» Минская обл. Минский р-н, район пос. Привольный, ул. Мира, 20, помещение 30	14.09.2016	30.06.2019	19	Внесены изменения 14.09.2016

21	ТС 10.068.16	Устройства канатно-спускные пожарные с автоматическим поддержанием заданной скорости спуска «DESCENDING LIFE LINE»	«HAN KOOK FIRE-FIGHTING EQUPMENTS CO.LTD» (Южная Корея, 1155 JUNGLEE-DONG, SEO-GU, TAEGU, SOUTH KOREA. Телефон: +85-53-564-2201, факс +82-53-564-0708	Совместное общество с ограниченной ответственностью «Завод современной пожарной техники» (СООО «ЗСПТ»). Адрес: 220138, г. Минск, ул. Липковая, 18-1, ком 13, Республика Беларусь. Телефон: 8 (017) 542-21-38/39/40. Факс: 8 (017) 385-14-41	28.09.2016	28.09.2017	19	
22	ТС 10.069.16	Дозатор (смеситель) FD6000/3-PP-S	компания «FireDos® GmbH» (Auf der Kaulbahn 6, 61200 Wőlfersheim, Germany)	Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Кроноспан ОСБ» (213105, Республика Беларусь, Могилевская область, Могилевский район, Вейнянский с/с, 1, пом. 3)	17.10.2016	17.10.2017	19	
23	ТС 10.014.14	Клапаны противодымной вентиляции КЛАД-3 (120) (ТУ 4854-017-45384742-2011), размер от 250х250мм до 1000х1000мм с электромагнитным приводом ЭМ25П (Пл) (12В, 24В, 220В) производства ООО НПП «Спецэлектромагнит» (г. Комсомольск, Россия) и электрическим приводом Belimo BLE 24 (230), Belimo BE 24 (230) производства «Belimo Group» (Швейцария)	ЗАО «ВИНГС-М», Российская Федерация, 141212, пос. Лесные поляны, Пушкинский р-н, Московская область.	ЗАО «ВИНГС-М» 109444, РФ, г. Москва, ул. Сормовская, д. 8, корп. 2.	30.08.2016	14.05.2019	19	30.08.16 Внесены изменения

24	ТС 10.015.14	Клапаны противопожарные КЛОП-3(90) (ТУ 4854-014-45384742-06) с пределом огнестойкости EI 90: – с электромагнитным приводом ЭМ-25П (Пл) (12В, 24В, 220В) производства ООО ПКП «ЭДС» (г. Комсомольск, Россия) с тепловым замком на 72°С и 141°С производства ОАО «Серпуховский электромеханический завод» (Россия) и электрическим приводом Belimo BLF 24 (230), Belimo BF 24 (230), Belimo BFN 24 (230) производства «Belimo Automation AG» (Швейцария) прямоугольного сечения, эквивалентный диаметр которых, находится в диапазоне значений от 164 мм до 1167 мм.; – с электрическим приводом Belimo BFL 24 (230) производства «Belimo Automation AG» (Швейцария), прямоугольного сечения, эквивалентный диаметр которых находится в диапазоне значений от 164 мм до 729 мм. Соотношение сторон прямоугольных сечений согласно ГОСТ 24751-81 «Оборудование воздухотехническое. Номинальные размеры поперечных сечений присоединений» не должно превышать 6,3	ЗАО «ВИНГС-М», Российская Федерация, 141212, пос. Лесные поляны, Пушкинский р-н, Московская область.	ЗАО «ВИНГС-М» 109444, РФ, г. Москва, ул. Сормовская, д. 8, корп. 2.	30.08.2016	14.05.2019	19	30.08.16 Внесены изменения
25	ТС 10.016.14	1. Клапаны противопожарные КЛОП-2(180) (ТУ 4854-012-45384742-2011) с пределом огнестойкости EI 180: – с электрическим приводом Belimo BLF 24 (230), Belimo BF 24(230), Belimo BFN 24(230) производства «Belimo Automation AG» (Швейцария) прямоугольного	ЗАО «ВИНГС-М», Российская Федерация, 141212, пос. Лесные поляны, Пушкинский р-н, Московская область.	ЗАО «ВИНГС-М» 109444, РФ, г. Москва, ул. Сормовская, д. 8, корп. 2.	30.08.2016	14.05.2019	19	30.08.16 Внесены изменения

		сечения, эквивалентный диаметр которых, находится в диапазоне значений от 164 мм до 1167 мм.; – с электрическим приводом Belimo BFL 24(230) производства «Belimo Automation AG» (Швейцария) прямоугольного сечения, эквивалентный диаметр которых, находится в диапазоне значений от 164 мм до 729 мм.; 2. Клапаны противопожарные КЛОП-2В(180) (ТУ 4854-012-45384742-2011) с пределом огнестойкости EI 180, с электрическим приводом Belimo BLF 24 (230), Belimo BF 24(230) производства «Belimo Automation AG» (Швейцария) прямоугольного сечения, эквивалентный диаметр которых, находится в диапазоне значений от 164 мм до 1167 мм. Соотношение сторон прямоугольных сечений согласно ГОСТ 24751-81 «Оборудование воздухотехническое. Номинальные размеры поперечных сечений присоединений» не должно превышать 6,3.						
26	ТС 10.017.14	1. Клапаны противопожарные КЛОП-2(90) (ТУ 4854-012-45384742-2011) с пределом огнестойкости EI 90: – с электромагнитным приводом ЭМ-25П (Пл) (12В, 24В, 220В) производства ООО ПКП «ЭДС» (г. Комсомольск, Россия) с тепловым замком на 72°С и 141°С производства ОАО «Серпуховский электромеханический завод» (Россия) и электрическим приводом Belimo BLF 24 (230), Belimo BF 24 (230), Belimo BE 24 (230), Belimo BLE 24 (230),	ЗАО «ВИНГС-М», Российская Федерация, 141212, пос. Лесные поляны, Пушкинский р-н, Московская область.	ЗАО «ВИНГС-М» 109444, РФ, г. Москва, ул. Сормовская, д. 8, корп. 2.	30.08.2016	14.05.2019	19	Внесены изменения 30.08.16

		Belimo BFN 24(230) производства «Belimo Automation AG» (Швейцария) прямоугольного сечения эквивалентный диаметр которых, находится в диапазоне значений от 109 мм до 1167 мм. – с электрическим приводом Belimo BFL 24(230) производства «Belimo Automation AG» (Швейцария) прямоугольного сечения эквивалентный диаметр которых находится в диапазоне значений от 109 мм до 729 мм. 2. Клапаны противопожарные КЛОП-2В(90) (ТУ 4854-012-45384742-2011) с пределом огнестойкости EI 90, с электрическим приводом Belimo BLF 24 (230), Belimo BF 24 (230) производства «Belimo Automation AG» (Швейцария) прямоугольного сечения, эквивалентный диаметр которых, находится в диапазоне значений от 109 мм до 1167 мм. Соотношение сторон прямоугольных сечений согласно ГОСТ 24751-81 «Оборудование воздухотехническое. Номинальные размеры поперечных сечений присоединений» не должно превышать 6,3.						
27	ТС 10.049.15	1. Клапаны противопожарные КЛОП-2(90) (ТУ 4854-012-45384742-2011) с пределом огнестойкости EI 90: – с электромагнитным приводом ЭМ-25П (Пл) (12В, 24В, 220В) производства ООО ПКП «ЭДС» (г. Комсомольск, Россия) и электрическим приводом Belimo BLF 24 (230), Belimo BF 24 (230), Belimo BE 24 (230),	ЗАО «ВИНГС-М», Российская Федерация, 141212, пос. Лесные поляны, Пушкинский р-н, Московская область.	ЗАО «ВИНГС-М» 109444, РФ, г. Москва, ул. Сормовская, д. 8, корп. 2.	30.08.2016	08.04.2020	19	Внесены изменения 30.08.16

		Belimo BLE 24 (230), Belimo BFN 24(230) производства «Belimo Automation AG» (Швейцария) диаметром от 100 мм до 1000 мм; – с электрическим приводом Belimo BFL 24(230) производства «Belimo Automation AG» (Швейцария) диаметром от 100 мм до 729 мм.; 2. Клапаны противопожарные КЛОП-2В(90) (ТУ 4854-012-45384742-2011) с пределом огнестойкости EI 90, с электрическим приводом Belimo BLF 24 (230), Belimo BF 24 (230) Belimo BE 24 (230), Belimo BLE 24 (230), производства «Belimo Automation AG» (Швейцария) диаметром от 100 мм до 1000 мм.						
28	ТС 10.050.15	Клапаны противопожарные двойного действия КОМ-ДД, ТУ 4854-015-45384742-2010, с пределом огнестойкости EI 15: – с электрическим приводом Belimo BF 24(230), Belimo BLF 24(230), Belimo BE 24(230), Belimo BLE 24(230) производства «Belimo Automation AG» (Швейцария) прямоугольного сечения, эквивалентный диаметр которых находится в диапазоне значений от 164 мм до 875 мм; – с электрическим приводом Belimo BFN 24(230) производства «Belimo Automation AG» (Швейцария) прямоугольного сечения, эквивалентный диаметр которых находится в диапазоне значений от 164 мм до 1093 мм; – с электрическим приводом Belimo BFL 24(230) производства	ЗАО «ВИНГС-М», Российская Федерация, 141212, пос. Лесные поляны, Пушкинский р-н, Московская область.	ЗАО «ВИНГС-М» 109444, РФ, г. Москва, ул. Сормовская, д. 8, корп. 2.	30.08.2016	08.04.2020	19	Внесены изменения 30.08.16

		«Belimo Automation AG» (Швейцария) прямоугольного сечения, эквивалентный диаметр которых находится в диапазоне значений от 164 мм до 729 мм. Соотношение сторон прямоугольных сечений согласно ГОСТ 24751-81 «Оборудование воздухотехническое. Номинальные размеры поперечных сечений присоединений» не должно превышать 6,3.						
29	ТС 10.051.15	клапаны противодымной вентиляции КЛАД-2 (КДМ-2), ТУ 4854-003-45384742-05 с изм. №1, с пределом огнестойкости Е 90: – с электромагнитным приводом ЭМ-25П (Пл)-УЗ(12, 24, 220В) производства ООО ПКП «ЭДС» (г. Комсомольск, Россия), с электрическим приводом Belimo BFN 24(230) производства «Belimo Automation AG» (Швейцария) прямоугольного сечения эквивалентный диаметр которых находится в диапазоне значений от 273 мм до 1167мм.; – с электрическим приводом Belimo BF 24(230), Belimo BLF 24(230), Belimo BE 24(230), Belimo BLE 24(230) производства «Belimo Automation AG» (Швейцария) прямоугольного сечения эквивалентный диаметр которых находится в диапазоне значений от 273 мм до 875 мм; – с электрическим приводом Belimo BFL 24(230) производства «Belimo Automation AG» (Швейцария) прямоугольного сечения, эквивалентный диаметр которых	ЗАО «ВИНГС-М», Российская Федерация, 141212, пос. Лесные поляны, Пушкинский р-н, Московская область.	ЗАО «ВИНГС-М» 109444, РФ, г. Москва, ул. Сормовская, д. 8, корп. 2.	30.08.2016	08.04.2020	19	Внесены изменения 30.08.16

		находится в диапазоне значений от 273 мм до 729 мм.; Соотношение сторон прямоугольных сечений согласно ГОСТ 24751-81 «Оборудование воздухотехническое. Номинальные размеры поперечных сечений присоединений» не должно превышать 6,3.						
30	ТС 10.070.16	Узлы управления: спринклерные водозаполненные УУ-С100/1,6В-ВФХ.04 «AV-1», спринклерные воздушные УУ-С150/1,6Вз-ВХ.04 «DPV-1», дренчерные с комбинированным приводом УУ-Д100/1,6(ГЭПМ)Вз-ВФХ.04 «DV-5»	TYCO Fire Suppression & Building Products, Нидерланды	Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Кроноспан ОСБ» (213105, Республика Беларусь, Могилевская область, Могилевский район, Вейнянский с/с, 1, пом. 3)	08.11.2016	08.11.2017	19	
31	ТС 10.036.14	**клапаны противопожарные универсальные:** **КПУ-1Н (EI90),** ТУ BY 810000679.014-2011 с изм. № 2 (КД - ВГ 376.00.00.000) прямоугольного сечения эквивалентный диаметр которых находится в диапазоне значений от 109,32 мм до 1366,46 мм с электроприводами BelimoBFN 24, BelimoBFN 230, BelimoBF 24, BelimoBF 230, BelimoBLF 24, BelimoBLF 230, BelimoBLE 24, BelimoBLE 230 производства «BelimoGroup» (Швейцария), с электромагнитными приводами ЭКД-17 (220) производства ЛПП «Восток» (Республика Украина), ЭМД-220 (24) производства ОАО «Радиотехника» (Республика Беларусь), ЭМВ-220 (24)	ИЧПУП «Веза-Г», Республика Беларусь, 246027, г. Гомель, ул. Объездная, д.9	ИЧПУП «Веза-Г», Республика Беларусь, 246027, г. Гомель, ул. Объездная, д.9.	18.11.2016	12.09.2019	19	Внесены изменения 18.11.2016

		производства ИЧПУП «ВЕЗА-Г» (Республика Беларусь), с плавкой вставкой (температура разрыва от 70°С до 72°С); **КПУ-1Н (EI90),** ТУ BY 810000679.014-2011 с изм. № 2 (КД - ВГ 376.00.00.000) круглого сечения диаметром от 100 мм до 1000 мм с электроприводами BelimoBFN 24, BelimoBFN 230, BelimoBF 24, BelimoBF 230, BelimoBLF 24, BelimoBLF 230, BelimoBLE 24, BelimoBLE 230, производства «BelimoGroup» (Швейцария), с электромагнитными приводами ЭКД-17 (220) производства ЛПП «Восток» (Республика Украина), ЭМД-220 (24) производства ОАО «Радиотехника» (Республика Беларусь), ЭМВ-220 (24) производства ИЧПУП «ВЕЗА-Г» (Республика Беларусь); **КПУ-2 (EI 90),** ТУ BY 810000679.001-2008 с изм. № 3 (КД - ВГ 016.00.00.000), прямоугольного сечения эквивалентный диаметр которых находится в диапазоне значений от 163,97мм до 819,87мм и круглого сечения диаметром от 160мм до 710мм, с электроприводами BelimoBF 24, BelimoBF 230, BelimoBLF 24, BelimoBLF 230, BelimoBLE 24, BelimoBLE 230, производства «BelimoGroup» (Швейцария).						

		Клапаны дымовые: **– КПД-4-А (Е 60),** ТУ BY 810000679.003-2009 (КД - ВГ 052.00.00.000), прямоугольного сечения эквивалентный диаметр которых находится в диапазоне значений от 327,95 мм до 819,87 мм, с электромагнитным приводом 0152.3747 ТУ 37.466.105-2001 производства РФ и ЭМД-220 (24) производства ОАО «Радиотехника» (Республика Беларусь); – **КЭД (Е 90)**, ТУ BY 810000679.048-2016 (КД - ВГ 052.00.00.000 (с электромагнитом) ВГ 410.00.00.000 (с электроприводом)), прямоугольного сечения эквивалентный диаметр которых, находится в диапазоне значений от 327,95 мм до 874,53 мм с электромагнитными приводами 0152.3747 ТУ 37.466.105-2001 производства РФ, ЭМД-220 (24) производства ОАО «Радиотехника» (Республика Беларусь), ЭКД-17 (220) производства ЛПП «Восток» (Республика Украина), ЭМВ-220(24) производства ИЧПУП «ВЕЗА-Г» (Республика Беларусь), с электроприводами BelimoBFN 24, BelimoBFN 230, BelimoBF 24, BelimoBF 230, BelimoBLF 24, BelimoBLF BelimoBLE 24, BelimoBLE 230, производства «BelimoGroup» (Швейцария); **– КПУ-1Н (Е 90)**, ТУ BY					

		810000679.014-2011 с изм. № 2 (КД - ВГ 124.00.00.000) прямоугольного сечения эквивалентный диаметр которых находится в диапазоне значений от 109,32 мм до 1366,46 мм с электроприводами BelimoBFN 24, BelimoBFN 230, BelimoBF 24, BelimoBF 230, BelimoBLF 24, BelimoBLF 230, BelimoBLE 24, BelimoBLE 230 производства «BelimoGroup» (Швейцария), с электромагнитными приводами ЭКД-17 (220) производства ЛПП «Восток» (Республика Украина), ЭМД-220 (24) производства ОАО «Радиотехника» (Республика Беларусь), ЭМВ-220 (24) производства ИЧПУП «ВЕЗА-Г» (Республика Беларусь), с плавкой вставкой (температура разрыва от 70°С до 72°С).						
32	ТС 10.071.16	Извещатели пожарные тепловые линейные (термокабели) марки PHSC-155-XCR.	THE PROTECTOWIRE COMPANY, INC., Plymouth, Massachusetts 02360 USA (США)	ОДО «Белэнерго-связьинвест», 220015, г. Минск, ул. Одоевского, д. 117, пом. 10	06.12.2016	06.12.2017	19	
33	ТС 10.072.16	Сигнализаторы потока жидкости крыльчатые VSR-EU с диаметром условного прохода 100 мм, 200 мм.	Potter Electric Signal Company, LLC, 5757 Phantom Dr., Suite 125, St.Louis, Missouri 63042 (США)	ООО «ОстСтарСервис», г. Минск, ул. Пинская, 35, оф. 308, 309	06.12.2016	06.12.2017	19	
34	ТС 10.073.16	Устройства канатно-спускные пожарные с автоматическим поддержанием заданной скорости спуска «Самоспас»	ООО «САМОСПАС», 125481, г. Москва, ул. Свободы, 87, кв. 49, Российская Федерация.	ООО «Стандарт безопасности», Адрес: 222120, г. Борисов, ул. Чапаева, 32, к. 3.1.	29.12.2016	29.12.2017	19	

35	ТС 10.0006.14	Узлы управления водозаполненные УУ-С100/1,2 (Г) В-ВФ.04 (FAVB100) и УУ-С150/1,2 (Г) В-ВФ.04 (FAVB150)	PARADISE INDUSTRY CO., LTD, Республика Корея	ООО «Ровалентспецсервис» Республика Беларусь, 220036, г. Минск, ул. Володько 22, к. 203	06.03.2017	06.03.2018	19	Продление срока
36	ТС 10.074.16	Генератор пены средней кратности стационарный ГПСС- 2000	ООО «Пожснабкомплект» (443041, Российская Федерация, г. Самара, ул. Рабочая, д. 85, оф. 108)	ОДО «ПромЭлектроПожСервис» (220140, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Притыцкого, 62/1, комн. 138, 139)	23.03.2017	23.03.2018	19	
37	ТС 10.063.16	Сигнализаторы давления универсальные СД 0,02/12(1)G½-В.О2-«СДУ-М»	ЗАО «ПО «Спецавтоматика», Россия, г. Бийск, ул. Лесная, 10	ОДО «Белэнергосвязьинвест», г. Минск, ул. Одоевского, 117, пом. 10	14.04.2017	14.04.2018	19	Продление срока действия
38	ТС 10.014.14	Клапаны противодымной вентиляции КЛАД-3 (120) (ТУ 4854-017-45384742-2011), с пределом огнестойкости EI 120: – с электромагнитным приводом ЭМ-25П (Пл) (12В, 24В, 220В) производства ООО ПКП «ЭДС» (г. Комсомольск, Россия) и электрическим приводом Belimo BLE 24 (230), Belimo BE 24 (230), производства «Belimo Automation AG» (Швейцария) прямоугольного сечения, с эквивалентным диаметром от 273 мм до 1167 мм.; Соотношение сторон прямоугольных сечений согласно ГОСТ 24751-81 «Оборудование воздухотехническое. Номинальные размеры поперечных сечений присоединений» не должно превышать 6,3.	ЗАО «ВИНГС-М», Российская Федерация, 141212, пос. Лесные поляны, Пушкинский р-н, Московская область.	ЗАО «ВИНГС-М» 109444, РФ, г. Москва, ул. Сормовская, д. 8, корп. 2.	30.08.2016	14.05.2019	19	Внесены изменения

39	ТС 10.031.14	вентиляторы системы дымоудаления КРОС ДУ, КРОВ ДУ, ВРАН ДУ	Иностранное производственное унитарное предприятие «Веза-Г» (Унитарное предприятие «Веза-Г»), 246027, г. Гомель, ул. Объездная, д. 9	Иностранное производственное унитарное предприятие «Веза-Г» (Унитарное предприятие «Веза-Г»), 246027, г. Гомель, ул. Объездная, д. 9	02.05.2017	11.07.2019	19	Внесены изменения
40	ТС 10.035.14	Люки дымоудаления одностворчатые с размерами проходного сечения от 600×600 мм до 1800×1800 мм; Люки дымоудаления двухстворчатые с размерами проходного сечения от 600×1200 мм до 1800×2200 мм.	Иностранное производственное унитарное предприятие «Веза-Г» (Унитарное предприятие «Веза-Г»), 246027, г. Гомель, ул. Объездная, д. 9	Иностранное производственное унитарное предприятие «Веза-Г» (Унитарное предприятие «Веза-Г»), 246027, г. Гомель, ул. Объездная, д. 9	02.05.2017	10.09.2019	19	Внесены изменения
41	ТС 10.036.14	1.1. Клапаны противопожарные КПУ-1Н (EI 90), ТУ BY 810000679.014-2011 с изм. № 2 (КД - ВГ 376.00.00.000) прямоугольного сечения с эквивалентнм диаметром от 109,32мм до 1366,46мм, и круглого сечения диаметром от 100мм до 1000мм, с электроприводами BelimoBFL 24, BelimoBFL 230, BelimoBFN 24, BelimoBFN 230, BelimoBF 24, BelimoBF 230, BelimoBLF 24, BelimoBLF 230, BelimoBLE 24, BelimoBLE 230 производства «BelimoGroup» (Швейцария)*, с электромагнитными приводами ЭКД-17 (220) производства ЛПП «Восток» (Республика Украина), ЭМД-220 (24) производства ОАО «Радиотехника» (Республика Беларусь), ЭМВ-220 (24)	Иностранное производственное унитарное предприятие «Веза-Г» (Унитарное предприятие «Веза-Г»), 246027, г. Гомель, ул. Объездная, д. 9	Иностранное производственное унитарное предприятие «Веза-Г» (Унитарное предприятие «Веза-Г»), 246027, г. Гомель, ул. Объездная, д. 9	02.05.2017	12.09.2019	19	Внесены изменения

		производства Унитарного предприятия «Веза-Г» (Республика Беларусь), с плавкой вставкой (температура разрыва от 70°С до 72°С); 1.2. Клапаны дымовые: – КПД-4-А (Е 60), ТУ BY 810000679.003-2009 (КД - ВГ 052.00.00.000), прямоугольного сечения с эквивалентным диаметром от 327,95мм до 819,87мм, с электромагнитным приводом 0152.3747 ТУ 37.466.105-2001 производства РФ и ЭМД-220 (24) производства ОАО «Радиотехника» (Республика Беларусь); – КЭД (Е 90), ТУ BY 810000679.048-2016 (КД - ВГ 052.00.00.000 (с электромагнитом) ВГ 410.00.00.000 (с электроприводом)), прямоугольного сечения с эквивалентным диаметром от 327,95мм до 874,53мм с электромагнитными приводами 0152.3747 ТУ 37.466.105-2001 производства РФ, ЭМД-220 (24) производства ОАО «Радиотехника» (Республика Беларусь), ЭКД-17 (220) производства ЛПП «Восток» (Республика Украина), ЭМВ-220(24) производства Унитарного предприятия «ВЕЗА-Г» (Республика Беларусь), с электроприводами BelimoBFN 24, BelimoBFN 230, BelimoBFL 24, BelimoBFL 230, BelimoBF 24, BelimoBF 230, BelimoBLF 24,						

		BelimoBLF 230, BelimoBLE 24, BelimoBLE 230, производства «BelimoGroup» (Швейцария)*; – КПУ-1Н (Е 90), ТУ BY 810000679.014-2011 с изм. № 2 (КД - ВГ 124.00.00.000) прямоугольного сечения эквивалентный диаметр которых находится в диапазоне значений от 109,32мм до 1366,46мм с электроприводами BelimoBFL 24, BelimoBFL 230, BelimoBFN 24, BelimoBFN 230, BelimoBF 24, BelimoBF 230, BelimoBLF 24, BelimoBLF 230, BelimoBLE 24, BelimoBLE 230 производства «BelimoGroup» (Швейцария)*, с электромагнитными приводами ЭКД-17 (220) производства ЛПП «Восток» (Республика Украина), ЭМД-220 (24) производства ОАО «Радиотехника» (Республика Беларусь), ЭМВ-220 (24) производства Унитарного предприятия «Веза-Г» (Республика Беларусь), с плавкой вставкой (температура разрыва от 70°С до 72°С); – КПУ-2Н (EI 120), ТУ BY 810000679.001-2008 с изм. № 4 (КД - ВГ 768.00.00.000), прямоугольного сечения эквивалентный диаметр которых находится в диапазоне значений от 109,32мм до 1366,46мм и круглого сечения диаметром от 100мм до 710мм, с электроприводами BelimoBFL 24,						

		BelimoBFL 230, BelimoBFN 24, BelimoBFN 230, BelimoBF 24, BelimoBF 230, BelimoBLF 24, BelimoBLF 230, BelimoBLE 24, BelimoBLE 230 производства «BelimoGroup» (Швейцария)*, с электромагнитными приводами ЭКД-17 (220) производства ЛПП «Восток» (Республика Украина), ЭМД-220 (24) производства ОАО «Радиотехника» (Республика Беларусь), ЭМВ-220 (24) производства Унитарного предприятия «Веза-Г» (Республика Беларусь), с плавкой вставкой (температура разрыва от 70°С до 72°С). * – тип применяемого привода определяется его эксплуатационными характеристиками. Соотношение сторон прямоугольных сечений клапанов согласно ГОСТ 24751-81 «Оборудование воздухотехническое. Номинальные размеры поперечных сечений присоединений» не должно превышать 6,3.						
42	ТС 10.037.14	вентиляторы осевые типа ВОД (ВОД-040, ВОД-050, ВОД-063, ВОД-071, ВОД-080, ВОД-090, ВОД-100, ВОД-112, ВОД-125) по ТУ BY 810000679.021-2010;	Иностранное производственное унитарное предприятие «Веза-Г» (Унитарное предприятие «Веза-Г»),	Иностранное производственное унитарное предприятие «Веза-Г» (Унитарное предприятие «Веза-Г»),	02.05.2017	10.10.2019	19	Внесены изменения

		вентиляторы радиальные типа ВРАВ ДУ (ВРАВ-4-ДУ, ВРАВ-4,5-ДУ, ВРАВ-5-ДУ, ВРАВ-6,3-ДУ, ВРАВ-8-ДУ в исполнении 1 по ГОСТ 5976 и ВРАВ-6,3-ДУ, ВРАВ-8-ДУ, ВРАВ-10-ДУ, ВРАВ-12,5-ДУ в исполнении 5 по ГОСТ 5976) по ТУ BY 810000679.029-2011; вентиляторы настенные радиальные типа ВНР ДУ (ВНР9-3,55-ДУ, ВНР9-4-ДУ, ВНР9-4,5-ДУ, ВНР9-5-ДУ, ВНР9-5,6-ДУ, ВНР9-6,3-ДУ, ВНР9-7,1-ДУ, ВНР9-8-ДУ, ВНР9-9-ДУ, ВНР9-10-ДУ в компоновках 3 и 6) по ТУ BY 810000679.031-2012	246027, г. Гомель, ул. Объездная, д. 9	246027, г. Гомель, ул. Объездная, д. 9				
43	ТС 10.041.14	Клапаны дымовые: Гермик-ДУ (ТУ BY 810000679.043-2014) прямоугольного сечения с эквивалентным диаметром от 244 мм до 1366 мм., с электроприводом Belimo BLE 24(230) производства «Belimo Group» (Швейцария) и с электромагнитом ЭМВ-220(24), производства ИП «ВЕЗА-Г» (Республика Беларусь), Соотношение сторон прямоугольных сечений согласно ГОСТ 24751-81 «Оборудование воздухотехническое. Номинальные размеры поперечных сечений присоединений» не должно превышать 6,3.	Иностранное производственное унитарное предприятие «Веза-Г» (Унитарное предприятие «Веза-Г»), 246027, г. Гомель, ул. Объездная, д. 9	Иностранное производственное унитарное предприятие «Веза-Г» (Унитарное предприятие «Веза-Г»), 246027, г. Гомель, ул. Объездная, д. 9	02.05.2017	12.12.2019	19	Внесены изменения
44	ТС 10.047.15	1.1. Клапаны противопожарные: – UVS 90M (EI 90) прямоугольного сечения с эквивалентным	ООО «Амалва-Ока» Российская Федерация, 390017, г. Рязань, Ряжское	ООО «Амалва-Ока» Российская Федерация, 390017, г. Рязань,	06.05.2017	09.03.2020	19	Внесены изменения

		диаметром от 109,3мм до 910,0мм, нормально открытые и нормально закрытые, с электроприводами: BelimoBLF 24, BelimoBLF 230, BelimoBF 24, BelimoBF 230, BelimoBFN 24, BelimoBFN 230, BelimoBFL 24, BelimoBFL 230 производства «BelimoGroup» (Швейцария)*; – UVS 90MH (EI 90) прямоугольного сечения с эквивалентным диаметром от 109,3мм до 910,0мм, нормально открытые и нормально закрытые, с электроприводами: Hoocon SA8FU24-DS, Hoocon SA8FU230-DS, Hoocon SA5FU24-DS, Hoocon SA5FU230-DS производства Ningbo Hoocon Automation Control Equipment Co. Ltd (КНР)*; – UVS 60SI (EI 60) прямоугольного сечения с эквивалентным диаметром от 109,3мм до 1457,56мм, нормально открытые и нормально закрытые, с электромагнитным приводом «ПЭМ 119-24», «ПЭМ 119-220» производства ОАО «Серпуховский электромеханический завод» (Россия). – UVA 90M (EI 90) круглого сечения с диаметром от 100мм до 1000мм, нормально открытые и нормально закрытые, с электроприводами: Belimo BLF 24, BelimoBLF 230, BelimoBF 24, BelimoBF 230,	шоссе, 20	Ряжское шоссе, 20				

		BelimoBFN 24, BelimoBFN 230, BelimoBFL 24, BelimoBFL 230 производства «Belimo Group» (Швейцария)*; – UVA 90MH (EI 90) круглого сечения с диаметром от 100мм до 1000мм, нормально открытые и нормально закрытые, с электроприводами: Hoocon SA8FU24-DS, Hoocon SA8FU230-DS, Hoocon SA5FU24-DS, Hoocon SA5FU230-DS производства Ningbo Hoocon Automation Control Equipment Co. Ltd (КНР)*; – UVA 90SI (EI 90) круглого сечения с диаметром от 100мм до 1000мм, нормально открытые и нормально закрытые, с электромагнитным приводом «ПЭМ 119-24», «ПЭМ 119-220» производства ОАО «Серпуховский электромеханический завод» (Россия). – UVA 90-70 (EI 90) круглого сечения с диаметром от 100мм до 1000мм, нормально открытые, с механическим приводом и тепловым замком производства «Amalva» (Литва) с температурой срабатывания 70°С. 1.2. Клапаны противопожарные взрывозащищенные: – UVAE 90M (EI 90) круглого сечения с диаметром от 100мм до 1000мм, нормально открытые и						

		нормально закрытые, с электроприводами взрывозащищенного исполнения: BelimoBFN 24, BelimoBFN 230, BelimoBFL 24, BelimoBFL 230 производства «Belimo Group» (Швейцария)*; 1.3. Клапаны дымовые – DVS 120 M (E 120), DVSW 120 M (E 120) прямоугольного сечения эквивалентный диаметр которых находится в диапазоне значений от 109,32мм до 976,24мм с электроприводами: Belimo BLF 24, Belimo BLF 230, Belimo BLE 24, Belimo BLE 230, Belimo BF 24 Belimo BF 230, Belimo BE 24, Belimo BE 230 производства «Belimo Group» (Швейцария)*; – DVSW 120 M (EI 120) прямоугольного сечения эквивалентный диаметр которых, рассчитанный по формуле (1) находится в диапазоне значений от 109,32мм до 976,24мм с электроприводами: Belimo BLF 24, Belimo BLF 230, Belimo BLE 24, Belimo BLE 230, Belimo BF 24 Belimo BF 230, Belimo BE 24, Belimo BE 230 производства «Belimo Group» (Швейцария)* и с заслонкой, выполненной из двух слоев оцинкованной стали толщиной 1 мм, между которыми установлены два слоя огнезащитных плит						

		«Promaxon» тип А на основе минерального вяжущего общей толщиной 24 мм (два слоя по 12 мм), производства «PROMAT International NV» (Бельгия); – DVS 120 SI (E 120), DVSW 120 SI (E 120) прямоугольного сечения эквивалентный диаметр которых находится в диапазоне значений от 109,32мм до 976,24мм с электромагнитыми приводами «ПЭМ 119-24», «ПЭМ 119-220» производства ОАО «Серпуховский электромеханический завод» (Россия). Изготовитель клапанов - ООО «Амалва-Ока» (РФ, г. Рязань). * – тип применяемого привода определяется его эксплуатационными характеристиками. Соотношение сторон прямоугольных сечений клапанов согласно ГОСТ 24751-81 «Оборудование воздухотехническое. Номинальные размеры поперечных сечений присоединений» не должно превышать 6,3.						
45	ТС 10.075.16	Узлы управления спринклерные воздушные УУ-С150/1,6Вз-ВХ.04 «DPV-1»	TYCO Fire Suppression & Building Products, Нидерланды	ООО «Кронохем» (213105, Республика Беларусь, Могилевская область, Могилевский район, Вейнянский с/с, 32/1)	02.05.2017	02.05.2018	19	

46	ТС 10.076.16	Дозатор (смеситель) FD6000/3-PP-S	«FireDos® GmbH» (Auf der Kaulbahn 6, 61200 Wölfersheim, Germany)	ООО «Кронохем» (213105, Республика Беларусь, Могилевская область, Могилевский район, Вейнянский с/с, 32/1)	02.05.2017	02.05.2018	19	
47	ТС 10.077.16	Блок управления противопожарными клапанами БУОК-1	ООО «ТрастИнвест» (Российская Федерация) 188307, Ленинградская обл., г. Гатчина, Красноармейский пр-т, д. 48	ООО «Гиперстрой Групп» (Республика Беларусь) 220112, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Шпилевского, д. 59, пом. 2Н/2	06.05.2017	06.05.2018	19	
48	ТС 10.078.16	Блок управления противопожарными клапанами БУОК-4	ООО «ТрастИнвест» (Российская Федерация) 188307, Ленинградская обл., г. Гатчина, Красноармейский пр-т, д. 48	ООО «Гиперстрой Групп» (Республика Беларусь) 220112, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Шпилевского, д. 59, пом. 2Н/2	06.05.2017	06.05.2018	19	
49	ТС 10.079.17	Сигнализаторы крыльчатые потока жидкости VSR-EU с диаметром условного прохода 50 мм, 80 мм, 125 мм, 150 мм.	Potter Electric Signal Company, LLC, 5757 Phantom Dr., Suite 125, St.Louis, Missouri 63042 (США)	ООО «ОстСтарСервис», г. Минск, ул. Пинская, 35, оф. 308, 309	01.06.2017	01.06.2018	19	
50	ТС 10.080.17	Бак-дозатор «РРТ-Н» горизонтальный объемом 5500 л в комплекте с дозатором (смесителем) «РРТ-Df-6″»	ООО НПП «ПожПромТех» (Россия)	СЗАО «Респекта» 220075, г. Минск, ул. Инженерная, 25, к. 2	09.06.2017	09.06.2018	19	
51	ТС 10.081.17	Генератор пены средней кратности стационарный ГПСС- 600	ООО «Пожснабкомплект» (443041, Российская Федерация, г. Самара, ул. Рабочая, д. 85, оф. 108)	ОДО «ПромЭлектроПожСервис» (220073, г. Минск, ул. Ольшевского, д.22, пом.34)	21.08.2017	21.08.2018	19	

52	ТС 10.033.14	Клапан дымовой КПВ-1 (EI 60) с защелкой с электродвигателем SL2, прямоугольного сечения, эквивалентный диаметр которых находится в диапазоне значений от 100 мм до 976 мм. КПВ-1В (EI 60) с реверсивным приводом ПР-40 (номинальным напряжением управления приводом – 24В постоянного тока или 220 В переменного тока), прямоугольного сечения, эквивалентный диаметр которых находится в диапазоне значений от 100 мм до 1025 мм	ООО «Авангардспецмонтажплюс»: 220073 г. Минск, ул. Ольшевского, д. 16 А; Минская область, Минский район, район поселка Привольный, ул. Мира, 20, помещение 30	ООО «Авангардспецмонтажплюс», Минская область, Минский район, район поселка Привольный, ул. Мира, 20, помещение 30	23.08.2017	30.07.2019	19	Внесены изменения 23.08.2017
53	ТС 10.083.17	Устройства распределительные для системы газового пожаротушения с диаметром условного прохода 40 мм, 50 мм, 65 мм	Macron Safety Systems, (Бурлингем Хаус, Хьюит роад, Гэптон Хол Индастриал Эстейт / Грейт Ярмут, NR31 00N/Великобритания))	ООО «ОстСтарСервис», г. Минск, ул. Пинская, 35, оф. 308, 309	04.09.2017	04.09.2018	19	
54	ТС 10.084.17	Устройства распределительные для системы газового пожаротушения с диаметром условного прохода 40 мм, 50 мм.	Macron Safety Systems, (Бурлингем Хаус, Хьюит роад, Гэптон Хол Индастриал Эстейт / Грейт Ярмут, NR31 00N/Великобритания)	ООО «ОстСтарСервис», г. Минск, ул. Пинская, 35, оф. 308, 309	11.09.2017	11.09.2018	19	
55	ТС 10.085.17	Высоконапорный генератор пены ВПГ-С «ШТУРМ» -10/0,8-150-ВП- К (09)- УХЛ для установок подслойного пожаротушения	ООО «Пожнефтехим» (196084, РФ, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 130 литер А, пом. 17Н)	ООО «Группа компаний «Север» (220089, г. Минск, ул. Гурского, д.46, пом.10)	13.09.2017	13.09.2018	19	

56	ТС 10.086.17	Мембрана разрывная «ЩИТ» МР-150.	ООО «Пожнефтехим» (196084, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 130 литер А, пом. 17Н)	ООО «Группа компаний «Север» (220089, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Гурского, д.46, пом.10)	13.09.2017	13.09.2018	19	
57	ТС 10.087.17	Пенный насадок ПН «Подслойный»-Т-100 - ФП - К (09) - ШП (12) УХЛ для установок подслойного пожаротушения.	ООО «Пожнефтехим» (196084, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 130 литер А, пом. 17Н)	ООО «Группа компаний «Север» (220089, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Гурского, д.46, пом.10)	13.09.2017	13.09.2018	19	
58	ТС 10.088.17	Баки-дозаторы «Антифайер» горизонтальные с объемом бака от 200-17000 литров и вертикальных с объемом бака от 200-24000 литров, укомплектованные дозаторами стандартными (диафрагменными) ДС и дозаторами широкого диапазона ДШД.	ООО «Пожнефтехим» (196084, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 130 литер А, пом. 17Н)	ООО «Пожнефтехим» (196084, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 130 литер А, пом. 17Н)	20.10.2017	20.10.2022	19	
59	ТС 10.089.17	Мембрана разрывная «ЩИТ» МР-150 – К(09)- Ш(12) – УХЛ. К (09)	ООО «Пожнефтехим» (196084, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 130 литер А, пом. 17Н)	ООО «Группа компаний «Север» (220089, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Гурского, д.46, пом.10)	30.11.2017	30.11.2018	19	
60	ТС 10.090.14	универсальный водопенный насадок УВПН «Антифайер»-II/5-0.8-ПУ-А-80-60-РК-Н(12)-ПУ(09)-У1	ООО «Пожнефтехим» (196084, РФ, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 130 литер А, пом. 17Н)	ООО «Группа компаний «Север» (220089, г. Минск, ул. Гурского, д.46, пом.10)	30.11.2017	30.11.2018	19	

61	ТС 10.091.17	Вентиляторы осевые струйные типа Colt Jetstream Veje (электродвигатель: «WEG» (Бразилия)) с диаметром рабочих колес: 315 мм, 415 мм	M.D.F. s.r.l., Prosecco 5/b, Sgonico, Trieste 34010, Italy	Colt International, s.r.o., Чешская Республика, Strakonicka 1199, SZ-150 00 Praha, Czech Republic	30.11.2017	30.11.2022	19	
62	ТС 10.092.17	вентиляторы радиальные струйные типа Colt Cyclon CPV (электродвигатель: «WEG» (Бразилия)) с диаметром рабочих колес: 250 мм, 300 мм	M.D.F. s.r.l., Prosecco 5/b, Sgonico, Trieste 34010, Italy	Colt International, s.r.o., Чешская Республика, Strakonicka 1199, SZ-150 00 Praha, Czech Republic	30.11.2017	30.11.2022	19	
63	ТС 10.043.14	Пеносмесители (дозаторы) типа MX-VZ: MX-VZ 100, MX-VZ 150, MX-VZ 200, MX-VZ 250, MX-VZ 300, MX-VZ 350	«Minimax GmbH & Co. KG», Industriestraße 10/12, D-23840 Bad Oldesloe, Германия	«Viking GmbH&Co.KG», Industriestraße 10/12, D-23840 Bad Oldesloe, Германия	30.12.2014	30.12.2019	19	Отменено 24.11.2017
64	ТС 10.093.17	Устройства распределительные для системы газового пожаротушения с диаметром условного прохода 50 мм (РУ-50-150)	ООО ПКФ «ПОЛЕТ» (Российская Федерация, 442961, Пензенская область, г. Заречный, ул. Фадеева, 60)	ОДО «Белэнергосвязь инвест» (220015, г. Минск ул. Одоевского, 117, пом 10)	04.12.2017	04.12.2018	19	
65	ТС 10.094.17	Блок управления противопожарными клапанами БУОК-1 СВТ667.11.221	ООО «ТрастИнвест» (Российская Федерация, 188307, Ленинградская область, г. Гатчина, Красноармейский пр-т, 48)	ООО «Гиперстрой Групп» (220112, г. Минск ул. Шпилевского, 59 пом. 2Н/2	04.12.2017	04.12.2018	19	
66	ТС 10.095.17	Мембрана разрывная «ЩИТ» МР-150	ООО «Пожнефтехим» (Российская Федерация, 196084, г. Санкт-Петербург, Московский пр-т, д. 130 литер А, пом. 17Н)	ООО «ВЕГА» (224710, г. Калинковичи ул. Свердлова, 73)	13.12.2017	13.12.2018	19	

67	ТС 10.096.17	Сигнализаторы крыльчатые потока жидкости VSR-EU с диаметром условного прохода 65 мм, 80 мм	Potter Electric Signal Company, LLC (5757 Phantom Dr., Suite 125, St.Louis, Missouri 63042 (США))	ООО «ОстСтарСервис» (г. Минск, ул. Пинская 35, оф.308, 309)	13.12.2017	13.12.2018	19	
68	ТС 10.097.17	Генератор пены средней кратности стационарный ГПСС-2000	ООО «УРАЛАВТОЦЕНТР» Российская Федерация, 456200, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Плеханова, 2)	ООО «ПОЖСНАБ» (220140, г. Борисов ул. 3-го Интернационала 186г)	19.12.2017	19.12.2018	19	
69	ТС 10.098.17	Диспетчер (менеджер) автоматизации арт. 263245 (блок управления)	SCHUCO International KG» (Германия, Karolienstrit 1-15, D-33609 Bilifeld)	УП «Алютерм» ОАО «Минскпромстрой» (220075, г. Минск, ул. Селицкого, 21, корп. 2, литера Ц 1-2/кп)	27.12.2017	27.12.2018	19	
70	ТС 10.099.18	Блоки управления противопожарными клапанами БУОК-1 СВТ 667.11.211, УОК-1 СВТ 667.11.221 и БУОК-4 СВТ 1163.41.210	ООО «ТрастИнвест» РФ, 188307, Ленинградская обл., г. Гатчина, Красноармейский пр-т, д. 48	ООО «Гиперстрой Групп» 220112, г. Минск, ул. Шпилевского, д. 59, пом. 2Н/2	15.01.2018	15.01.2019	19	
71	ТС 10.100.18	Шкафы управления и автоматики ШУ ТУ BY 00006791.071-2015	ООО «Завод средств комплексной автоматизации» (220140, г. Минск, ул. Лещинского, 8)	ООО «Завод средств комплексной автоматизации» (220140, г. Минск, ул. Лещинского, 8)	16.03.2018	16.03.2023	19	
72	ТС 10.101.18	Узлы управления спринклерные водяные: – УУ-С100/1,7В-ВФ (М, ФМ).04 «Пилот-КСМБ» – УУ-С150/1,7В-ВФ (М, ФМ).04 «Пилот-КСМБ»	ООО «Индивидуальный стиль» (220036, г. Минск, пер. Северный 13/3, каб. 20а)	ООО «Индивидуальный стиль» (220036, г. Минск, пер. Северный 13/3, каб. 20а)	28.03.2018	28.03.2019	19	

73	ТС 10.006.14	Узлы управления водозаполненные УУ-С100/1,2 (Г) В-ВФ.04 (FAVB100) и УУ-С150/1,2 (Г) В-ВФ.04) (FAVB150)	PARADISE INDUSTRY CO., LTD, Республика Корея	ООО «Ровалэнтспецсервис», (220007, г. Минск, ул. Левкова, 20. каб. 5, 2 этаж)	07.03.2018	07.03.2018	19	Продление срока
74	ТС 10.102.18	Блоки управления электроприводом БУЭП-1	ООО «ТДС Прибор» (188301, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. 120 Гатчинской дивизии, 1, лит. А1, пом. 235, Российская Федерация)	ООО «Гиперстрой Групп» (220112, г. Минск, ул. Шпилевского, 59, пом. 2Н/2)	10.04.2018	10.04.2019	19	
75	ТС 10.103.18	Автоматическая роботизированная установка пожаротушения РУП-20ПР-ЛСД-С40Уэ-ИК	ООО «Инженерный центр пожарной робототехники «ЭФЭР» (185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Заводская, 4, Российская Федерация)	ОАО «Минский завод гражданской авиации № 407»» (220007, г. Минск, ул. Аэродромная, 10, комн. 19)	20.04.2018	20.04.2019	19	
76	ТС 10.096.17	Сигнализаторы крыльчатые потока жидкости VSR-EU с диаметром условного прохода 65 мм, 80 мм, 100 мм	Potter Electric Signal Company, LLC, 5757 Phantom Dr., Suite 125, St.Louis,Missouri 63042 (США)	ООО «ОстСтарСервис», г. Минск, ул. Пинская, 35, оф. 308, 309	28.04.2018	13.12.2018	19	Внесены изменения
77	ТС 10.104.18	Блоки управления противопожарными клапанами БУОК-1 СВТ 667.11.221	ООО «ТДС Прибор» (188301, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. 120 Гатчинской дивизии, 1, лит. А1, пом. 235, Российская Федерация)	ООО «Гиперстрой Групп» (220112, г. Минск, ул. Шпилевского, 59, пом. 2Н/2)	11.05.2018	11.05.2019	19	
78	ТС 10.101.18	Узлы управления спринклерные водяные: УУ-С100/1,7В-ВФ (М, ФМ).04 «Пилот-КСМБ» УУ-С150/1,7В-ВФ (М, ФМ).04 «Пилот-КСМБ»	ООО «Индивидуальный стиль» (220036, Республика Беларусь, г. Минск, пер.	ООО«Индивидуальный стиль» (220036, Республика Беларусь, г. Минск, пер	21.05.2018	28.03.2019	19	Внес. изм. (доп. нов. оборуд)

		Узлы управления дренчерные: УУ-Д50/1,7(Э)Вз-ВФ.04 «Пилот-КСДБ»; УУ-Д65/1,7(Э)Вз-ВФ.04 «Пилот-КСДБ»; УУ-Д80/1,7(Э)Вз-ВФ.04 «Пилот-КСДБ»; УУ-Д100/1,7(Э)Вз-ВФ.04 «Пилот-КСДБ»; УУ-Д150/1,7(Э)Вз-ВФ.04 «Пилот-КСДБ»; УУ-Д200/1,7(Э)Вз-ВФ.04 «Пилот-КСДБ»; УУ-Д50/1,7(Э)Вз-ВФ.04 «Пилот-КСДБ1»; УУ-Д65/1,7(Э)Вз-ВФ.04 «Пилот-КСДБ1»; УУ-Д80/1,7(Э)Вз-ВФ.04 «Пилот-КСДБ1»; УУ-Д100/1,7(Э)Вз-ВФ.04 «Пилот-КСДБ1»; УУ-Д150/1,7(Э)Вз-ВФ.04 «Пилот-КСДБ1»; УУ-Д200/1,7(Э)Вз-ВФ.04 «Пилот-КСДБ1».	Северный 13/3, каб. 20а)	Северный 13/3, каб. 20а				