

ИЗМЕНЕНИЕ № 2 СТБ 11.13.22-2011

**Система стандартов пожарной безопасности
Пожарная техника и оборудование
ЛЕСТНИЦЫ ПОЖАРНЫЕ НАРУЖНЫЕ
СТАЦИОНАРНЫЕ И ОГРАЖДЕНИЯ КРЫШ
Общие технические условия**

**Сістэма стандартаў пажарнай бяспекі
Пажарная тэхніка і абсталяванне
ЛЕСВІЦЫ ПАЖАРНЫЯ ВОНКАВЫЯ
СТАЦЫЯНАРНЫЯ І АГАРОДЖЫ ДАХАЎ
Агульныя тэхнічныя ўмовы**

Введено в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь
от 20__ г. №

Дата введения _____

Раздел 1 слова «жилых, промышленных, общественных» исключить.

Раздел 2 исключить ссылки и их наименования: «ТКП 45-2.02-242-2011 (02250), ТКП 45-2.02-279-2013 (02250), ТКП 45-5.04-41-2006 (02250), ГОСТ 15150-69»;

заменить ссылки: «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции» на «ТКП 45-1.03-314-2018 (33020) Возведение строительных конструкций, зданий и сооружений. Основные требования»; «СНиП 2.01.02-85 Противопожарные нормы» на «ТКП 45-2.02-315-2018 (33020) Пожарная безопасность зданий и сооружений. Строительные нормы проектирования».

Пункт 3.1 слова «СНиП 2.01.02» заменить словами «ТКП 45-2.02-315».

Пункт 3.2 после слов «должны соответствовать» дополнить словами «ТКП 45-2.02-315.»;

второе предложение исключить.

Пункт 3.3 изложить в следующей редакции: «Металлические конструкции лестниц и ограждений должны быть огрунтованы и окрашены. Элементы конструкции лестниц и ограждений должны быть надежно присоединены друг к другу, а их конструкции надежно прикреплены к элементам строительных конструкций зданий, сооружений. Наличие трещин в заделке балок в стене и разрывы металла не допускаются».

Пункт 3.4 дополнить предложением следующего содержания: «Заводские и монтажные стыки элементов конструкций не должны иметь острых выступов, кромок и заусенцев».

Пункт 3.11 исключить.

В таблице 1 пункт 11 исключить.

таблица 2 пункт 6 показатель «неравенство диагоналей» заменить на «расстояние от наружных поверхностей конструкций до тетивы лестницы»;

пункт 17 исключить.

Пункт 5.1 слова «в нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150» исключить.

Пункт 5.5 изложить в следующей редакции: «Осмотр сварных швов лестниц и ограждений производится визуально. Сварные швы должны иметь гладкую или мелкочешуйчатую поверхность (без прожогов, кратеров и свищей, сужений и перерывов) и иметь плавный переход к основному металлу. На поверхности конструкций не должно быть окалины и ржавчины».

Пункт 5.6 изложить в новой редакции:
«5.6 Качество защитных покрытий от коррозии (см. 3.3) проверяется визуально.
Покрытие должно быть нанесено равномерно без пропусков».
Пункт 5.15 исключить.
Пункт 6.3 слова «на прочность» исключить.

Руководитель разработки:

Начальник ПТЦ Гомельского
областного управления МЧС

Д.Н.Карлашов

Исполнитель:

Старший инженер ПТЦ Гомельского
областного управления МЧС

Д.Г.Афанасов